医院电梯救援应急演练总结

篇1:医院电梯救援应急演练总结

为提高医院应急事故处置能力,某月某日上午10时,针对电梯困人和突发停电,医院应急办公室、安全生产管理办公室、总务科、安全保卫科、宣传科、爱玛客工程部等相关部门共同开展应急演练,工会主席某某某担任演练总指挥。

一阵紧急的报警声,拉开了此次电梯困人应急演练的序幕,"办公室吗?住院部5号楼1号梯突发故障停止运行,目前电梯内有三人受困……",接到报警电话后,办公室立即汇报闫忠诚主席,紧急启动应急救援程序,某主席、总务科电梯维保人员、医务人员、宣传人员等人员迅速到达现场,进行救援。救援人员不断安抚被困人员的情绪,电梯维保人员则抓紧对电梯事故进行排查,发现电梯的位置处于不平层,随即赶往电梯机房手动将电梯落到安全位置,打开电梯轿厢门,被困人员得以救出。在外等候救援的医护人员立即上前,对被困人员进行紧急检查和救治,演练获得圆满成功。

随后,应急演练人员来到五号楼配电室,对医院突发10kv配电室停电事故进 行演练。发现配电室停电,值班电工立即联系供电公司调度室,询问原因及维修时间,查明原因 后,值班电工立即向办公室汇报,根据指示紧急切换供电线路,恢复供电。整个演练过程,各环 节衔接流畅,处置迅速。

演练结束后,某某某主席就工作人员及时到达、突发事件的处置,如:不断 地与被困人员交流,安抚情绪等方面给予高度的赞扬。同时从三个方面进行强调:一是全院职工 一定要高度重视应急演练,通过演练,不断提高全院上下应急处置能力,尽最大程度确保人员安全;二是在演练中发现的问题,务必妥善解决,中控室工作人员要定期检查报警装置、监控,如 发现异常状况立即汇报,做好人防、物防、机防;三是做好此次演练总结。

医院作为一个人员密集的场所,且人员情况特殊,我院院领导历来重视安全 生产,实现应急演练常态化,定期开展演练。医院组织一系列应急演练,提高全院对突发事件的 应急处置能力,强化各部门间协调和配合能力,进一步加强医务人员对突发事件报告及处置流程 的掌握度。

篇2:医院电梯救援应急演练总结

随着医院建筑规模的扩大和电梯数量的增加,电梯安全问题日益凸显。为了提高医院职工和患者在电梯故障时的应急处理能力,我院于[演练日期]组织了一次电梯救援应急演练。此次演练旨在检验和提升我院在电梯突发事件中的响应速度、协调能力和救援水平,确保在真实事故发生时能够迅速、有效地进行处置,保障人员安全。

一、演练目的

此次电梯救援应急演练的主要目的包括:

- 1.检验应急预案的实用性和可操作性,查找应急预案中的不足之处,及时进行修订和完善。
- 2.提高医院职工和患者对电梯安全重要性的认识,增强其在电梯故障时的自 我保护能力。
- 3.锻炼应急救援队伍,提高各部门之间的协作配合能力,确保在真实事故中 能够快速、高效地开展救援工作。

二、演练准备

为确保演练顺利进行,我院成立了专门的演练领导小组,制定了详细的演练 方案,并提前对参与人员进行了培训。培训内容包括电梯安全知识、应急预案流程、救援技巧等 。同时,对演练所需的设备、物资进行了充分的准备,并进行了预演,以确保演练的顺利进行。

三、演练过程

演练模拟了电梯在运行过程中突发故障,导致人员被困的情景。从接到报警 到救援结束,整个过程包括以下几个环节:

- 1.报警与接警:被困人员通过电梯内的紧急呼叫装置报警,医院保安室接到报警后,立即通知电梯救援小组。
- 2.救援小组响应:电梯救援小组迅速集结,携带相关工具和设备前往事故现场。
- 3.现场评估:救援人员到达现场后,首先对电梯所在楼层和被困人员情况进行评估,确定救援方案。
- 4.救援实施:根据评估结果,救援人员采用手动盘车方式将电梯移动到平层位置,然后打开电梯门,将被困人员救出。
- 5.医疗救护:被困人员救出后,立即由现场的医疗救护小组进行检查和处理,确保其身体状况良好。
- 6.善后处理:救援结束后,电梯维修人员对故障电梯进行检查和维修,确保 其恢复正常运行。同时,对演练过程进行总结和评估。

四、演练评估

演练结束后,领导小组对演练进行了全面的评估。评估内容包括:应急预案

的执行情况、各部门的协作情况、救援人员的技能和效率、演练过程中发现的问题等。评估结果 表明,此次演练达到了预期的目的,但也暴露出一些不足,如部分人员对应急预案不够熟悉、救 援设备操作不够熟练等。针对这些问题,提出了相应的改进措施。

五、改进措施

1.加强培训:定期组织医院职工进行电梯安全知识和应急预案的培训,确保每位员工都能熟练掌握应急处理流程。

2.完善设备:对现有的电梯救援设备进行更新和维护,确保设备完好无损, 随时可用。

3.强化演练:增加演练的频率和复杂性,提高救援人员的实战能力。

4.加强沟通:各部门之间要加强沟通和协作,确保在真实事故中能够快速响 应和高效救援。

六、总结

此次电梯救援应急演练不仅是对我院应急预案的一次检验,也是对全体员工的一次安全教育。通过演练,我院职工和患者的电梯安全意识得到了提高,应急救援能力得到了增强。在今后的工作中,我院将继续加强对电梯安全的管理,确保为患者和职工提供一个安全、可靠的电梯使用环境。同时,定期组织类似的应急演练,以提高我院应对突发事件的能力,保障人员安全。

篇3:医院电梯救援应急演练总结

为了保障电梯乘客在乘梯出现紧迫状况时可以获得实时挽救,防止因惊慌、 非理性操作而致使伤亡事故,最大限度的保障乘客的人身安全以及设施安全,特制本方案和应急 办理举措。

一、电梯困人的应急举措

- 1、任何职工接到报警或发现有乘客被困在电梯内,应立刻通知主管院长,同时报告给当天值班领导,值日领导立刻亲身出席或派员出席与被困乘客获得联系,宽慰乘客,要求乘客保持沉着,耐心等候求助。特别当被困乘客惊慌不安或特别焦躁,试图采纳撬门等特别举措逃生时,要耐心劝告乘客不要慌张和焦躁,不要盲目采纳无谓的行动,免得使故障扩大,发生危险。注意在这一过程中,现场一直不可以离人,要不停与被困人员对话,实时认识被困人员的情绪和健康状况,同时实时将状况向有关领导报告。
- 2、主管院长接报后一方面认识电梯困人发生地址、被困人数、人员状况、以及电梯所在楼层,应先作出初步判断,如因停电惹起,要立刻通知电工启用发电机,同时立刻联

系院后勤人员到现场进行办理。

- 3、后勤人员接报后,应立刻前去现场挽救,必需时电话通知电梯维修企业前来抢修。若自己没法挽救,应想法采纳举措,保证被困乘客的安全,等候电梯维修企业技工前来挽救。
- 4、抵达现场的营救专业人员应该先鉴别电梯轿厢所处的地点再实行营救,如 电梯轿厢停靠地点在±米之内时,可用层门开锁钥匙翻开电梯层门、轿厢门劝导乘客走开轿厢。

如电梯轿厢停靠地点在±米以上时,履行以下营救程序: 起码需要3名专业人员快速赶往机房。 封闭电梯总电源(应保存照明电源),而后依据标示判断电梯轿厢所处楼层。 由一人安装手动盘车轮,确认安装完成后,由两人握持盘车轮,一人用松闸扳手迟缓松闸,再依据轿厢所在地点的就近楼层迟缓盘车至平层地点,松开松闸扳手。 用层门开锁钥匙翻开电梯层门、轿厢门。 劝导乘客走开轿厢,防备乘客因惊慌引起的动乱。 从头关好电梯层门、轿厢门。 在电梯没有清除故障前,各楼层值班人员应在该层门处设置禁用电梯的指示牌。

- 5、若后勤人员和电梯维修企业都无能力挽救或短期时间内挽救不了,应视状况向公安部门或消防部门求助(应说明求助原由和状况)。向公安、消防部门求助前应征得分管院长的赞同。
- 6、在挽救过程中,若发现被困乘客中有人晕厥、神志昏倒(特别是老人或儿 童),应立刻通知医疗组主管院长派医护人员出席,以便被困人员救出后即可进行急救。
- 7、被困者救出后,主管院长应该立刻向他们表示慰劳,并认识他们的身体状况和需要,同时请他们供给姓名、地址、联系电话及到本单位事由。如被困者不合作自行离开,应记录下来存档存案。
- 8、被困者救出后后勤部门应立刻请电梯维保企业查明故障原由,修复后方可恢复正常运转。
- 9、保安人员应详尽记录事件经过状况,包含接报时间、后勤、电梯维保企业 通知和抵达时间、 被困人员的挽救时间、被困人员的基本状况、电梯恢复正常运转时间。若有公 安、消防人员出席,还应分别记录出席和走开时间、车辆号码;被困人员有伤者的,应记录伤者 状况和被送往的科室及医院。
 - 10、本单位后勤人员应详尽记录故障发生时间、原由、挽救方法和修复时间
 - 二、发生火灾的应急举措
 - 1、立刻向消防部门报警。

- 2、由消防控制室人员立刻远程将电梯直驶至首层并切断电源或将电梯停于火灾还没有延伸的楼层。 在乘客走开电梯轿厢后,将电梯置于停止运转状态,用手封闭电梯轿厢层门、轿厢门,切断电梯总电源(包括照明电源)。
- 3、井道内或电梯轿厢发生火灾时,立刻停止运转,劝导乘客安全撤退,切断电源,用灭火器进行灭火。
- 4、相邻建筑物发生火灾时,应该立刻停止运转电梯,以防止因火灾停电造成的困人事故。

三、发生地震的应急举措

- 1、地震强度较大在电梯内有震感时,后勤人员应立刻停止运转电梯,劝导乘客安全撤退。
- 2、地震后应该由电梯维保企业对电梯进行检查和调试运转,正常后方可恢复使用。

四、发生湿水时的应急举措

- 1、当楼层发生水吞没而使井道或底坑进水时,应该将电梯轿厢停于进水层的 上两层,切断总电源。
- 2、如机房进水许多时,应立刻停止运转,切断进入机房的全部电源,并实时办理漏水的状况。
- 3、对已经湿水的电梯,要实时进行除水除湿办理,在确认已经处理后,经试运转无异样无误,方可恢复使用。
- 4、电梯恢复使用后,要详尽填写湿水检查报告,对湿水原由、处理方法、防备举措等纪录清楚并存档。

五、电梯的事故善后办理工作

- 1、若有乘客重伤,应该按事故报告程序进行紧迫事故报告。
- 2、向乘客认识事故发生的经过,会同事故检查部门检查电梯故障原由,辅助做好有关的取证工作。
 - 3、如属电梯故障所致,应该敦促电梯维保单位赶快检查并修复。
 - 4、实时向有关部门提交事故状况报告资料。

